

PATVIRTINTA
Trakų Vytauto Didžiojo
gimnazijos direktoriaus
2017 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. V1-88

TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I SKYRIUS GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis asmuo, pastebėjęs gaisrą arba gavęs kito darbuotojo informaciją apie gaisrą.

1. Apie kilusi gaisrą informuoja aktyviosios gaisrinės saugos sistemos signalas.
2. Aktyviosios gaisrinės saugos sistemos garsas yra kitoks negu mokyklinio skambučio.
3. Budintis gavęs informaciją apie kilusį gaisrą, turi nedelsdamas pranešti pagalbos tel.:112 ir savo tiesioginiam vadovui.

II SKYRIUS PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Žydrūnas Lenkauskas.

5. Budintis asmuo pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos telefonu:
 - 6.1. 01, telefono numeriu (iš fiksuoto ryšio tinklo);
 - 6.2. 112, telefono numeriais (iš mobiliojo ryšio operatorių).
7. Skambinantysis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - 7.1. kur įvyko (gaisro kilimo vietą);
 - 7.2. kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - 7.3. kada įvyko (laiką);
 - 7.4. grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - 7.5. situacijos kaitą;
 - 7.6. pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono nr., buvimo vietą).
8. Gimnazijos budinčiajam pranešama žodžiu.
9. Gimnazijos budintis privalo nedelsdamas pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Žydrūnui Lenkauskui apie kilusį gaisrą.
10. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, gimnazijos budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III SKYRIUS PERSONALO EVAKUACIJA

Už personalo evakuaciją rytiniame korpuse atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Valdemaras Jasiūnas. Už personalo evakuaciją pietiniame korpuse atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Bartusevičienė.

11. Darbuotojai, išgirdę sirenos signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
12. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti koridoriuose darbuotojų evakuacijos planuose.

13. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia, nutrūkus elektros energijos tiekimui.

14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

15. Jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų – išeinama per artimiausius evakuacinius išėjimus.

16. Budintis privalo raktu atrakinti pagrindines ir prie sporto salės koridoriaus evakuacines duris.

17. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – uždarytos – reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų, nei ugnies, eiti toliau.

19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – karštos – reikia eiti atsarginiu keliu.

20. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

21. Sėkmingai išėję iš gimnazijos pastato, darbuotojai ir moksleiviai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sporto aikštyne ir prisistatyti klasių vadovams. Šie informuoja direktoriaus pavaduotojus ugdymui Valdemarą Jasiūną ir Reginą Bartusevičienę. Pavaduotojai informuoja Žydrūną Lenkauską, atsakingą už priešgaisrinę saugą, ar visi darbuotojai sėkmingai evakavosi.

22. Gimnazijos direktorius skubiai gauna informaciją apie sporto aikštelėse registruotus sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus.

23. Visų darbuotojų ir klasių vadovų evakuacijos vieta sporto aikštelėse.

IV SKYRIUS MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi klasių vadovai.

24. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

25. Jeigu patalpa neuždūmintą, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

26. Gimnazijos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti, ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius.

V SKYRIUS GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

Atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Žydrūnas Lenkauskas.

27. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrą gesinti.

28. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu.

29. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

30. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

31. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

31.1. reikia nutraukti plombą;

- 31.2. ištraukti apsauginį kaištį;
- 31.3. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;
- 31.4. nuspausti rankelę.
32. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.
33. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiaga padengti visą degantį paviršių.
34. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.
35. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampų. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiaga būtų padengtas visas paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.
36. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI SKYRIUS

GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakuavimui vadovauja Žydrūnas Lenkauskas. Jam nesant – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Valdemaras Jasiūnas.

37. Kilus gaisrui gimnazijoje ir baigus personalo evakuaciją, gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Žydrūnas Lenkauskas atvyksta į direktoriaus kabinetą, gaisro gesinimo organizavimui.
38. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Žydrūnas Lenkauskas, įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių įmonės teritorijos priegose.
39. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas kabineto vadovas, kuriame kilo gaisras. Kol neužgesintas gaisras, mokymas turi būti sustabdytas.
40. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo:
- 40.1. prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- 40.2. sustabdyti mokymo procesą, kol neužgesintas gaisras;
- 40.3. iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti agregatus, aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.
- 40.4. prireikus, jungti dūmų šalinimo, ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai; aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrenginius, kurie gali perkaisti;
- 40.5. patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose.
- 40.6. neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.
41. Atvykus ugniagesiams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Žydrūnas Lenkauskas informuoja GGV apie gaisro aplinkybes, automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakuavimą.
42. GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.
-